



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETO – UFOP**

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES PREDIO ADMINISTRATIVO DA ETE - UFOP

ABRIL 2012



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETO – UFOP**

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – ARQUITETURA

A – PISOS

- Piso cerâmico PEI5, atomizado, 31 x 31 cm, na cor cinza claro; referência Cargo Plus White- Eliane, assentado com argamassa colante impermeável com 4 mm de espessura; referência Cimentcola Impermeável Quartzolit ou equivalente e massa de rejunte com 3 mm de espessura na cor gelo; referência Rejuntamento Flexível Quartzolit gelo ou equivalente. Com a instalação de Rodapés em granito cinza andorinha h=10 cm onde não estiver especificado revestimento de parede em cerâmicas. Instalados sobre os ambientes de LABORATORIO / BANHEIROS

- Piso cerâmico PEI4, 45 x 45 cm, na cor marrom; referência Linha Rustica Cod. 3640 - Cepar, assentado com argamassa colante impermeável com 4 mm de espessura; referência Cimentcola Impermeável Quartzolit ou equivalente e massa de rejunte com 3 mm de espessura na cor marrom; referência. Com a instalação de Rodapés em granito cinza andorinha h=10 cm onde não estiver especificado revestimento de parede em cerâmicas. Instalados sobre os ambientes de SALA ADMINISTRAÇÃO / DEPÓSITO / HALL ENTRADA

Soleiras: Granito Cinza Andorinha, com espessura mínima de 15mm e largura igual à dos marcos.

B – PAREDES

- Alvenaria chapiscada, reboco fino e pintura acrílica semi-brilho na cor branco gelo. Especificações dos ambientes S.ADMINISTRAÇÃO / DEPOSITO.

- Alvenaria, chapiscada, rebocada e revestida com pastilhas teladas (10 x 10 cm), cor branca, rejuntados com cimento cinza platina, até H= 190 cm, desta altura até ao teto reboco fino e pintura com esmalte sintético acetinado na cor “branco gelo” até a laje cobertura. Especificação do LABORATORIO / BANHEIRO.



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETO – UFOP**

C – TETO

- Laje aparente, com Pintura Latex Branco Neve. Especificações dos Ambientes LABORATORIO / BANHEIROS / SALA ADMINISTRAÇÃO / DEPOSITO

- Forro em ripas de madeira de Angelin, tipo “Lambri” envernizados com tinta incolor. Especificações dos Ambientes HALL ENTRADA

D – COBERTURA

- A cobertura deverá ser executada com fechamentos em telhas “capa/canal” portuguesas vermelhadas assentadas sobre estrutura de madeira apropriada.

E – FACHADAS

- Em sua maior parte ocorrerá alvenaria chapiscada com reboco fino e pintura acrílica semi-brilho na cor branco gelo. Porém, como detalhe arquitetônico é previsto sobre os peitoris das janelas J01 fechamentos em tijolos cerâmicos aparentes resinados e sobre a fachada lateral “cega”, a execução de uma parede independente de tijolos cerâmicos aparentes resinados a frente do plano original de alvenaria. Especifica-se para as esquadrias vidros temperados esverdeados.

F – BANCADAS E PEITORIL

- Bancada de concreto revestidas em granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, com “Saias” de bordas com h=10cm . Acabamento polido. Especificação dos Ambiente LABORATÓRIO

- Bancada em granito cinza andorinha polido, espessura 2,5cm, com “Saias” de bordas com h=10cm . Acabamento polido. Especificação dos Ambiente LABORATÓRIO

- Roda-bancada em granito cinza andorinha, espessura 2cm e h=10cm, acabamento polido, rebaixo de 1 x 1 cm para assentamento do azulejo e vedação com silicone. Especificação dos Ambiente LABORATÓRIO

- Peitoril de janelas em cinza andorinha polido espessura 2,5cm. Para as janelas J01 / J02 / J03 / J04 / J05.



**UNIVERSIDADE FEDERAL
DE OURO PRETO – UFOP**

- Cantoneiras em ferro galvanizado, pintura esmalte sobre fundo anticorrosivo, para suporte das bancadas.

G – LOUÇAS / METAIS / EQUIPAMENTOS

- Bacia sanitária com tampo, cor branca, cód.: P510, linha conforto, ref.: Deca ou similar e válvula de descarga de embutir \varnothing 1/2", cromada, cód.: A-3650, ref.: Fabrimar ou similar. Especificação dos Ambientes BANHEIROS

- O chuveiro deverá ser equipado com desviador para ducha manual e o controle de fluxo (ducha/chuveiro) deverá ser na ducha manual. os registros ou misturadores devem ser do tipo alavanca, preferencialmente de monocomando, e instalados a 45cm da parede de fixação do banco, com altura de 100cm do piso acabado. a ducha manual deverá estar a 30cm da parede de fixação do banco e altura de 100cm do piso acabado. Especificação dos Ambientes BANHEIROS

- Ducha higiênica activa com registro e derivação, cód.: 1984 C40R CR ACT, linha targa, ref.: Deca ou similar. Especificação dos Ambientes BANHEIROS

- Lavatório com coluna suspensa, cor branco gelo, cód.: L510 + C510, linha vogueplus, ref.: Deca ou similar. Especificação dos Ambientes BANHEIROS.

- Torneira de pressão para lavatório \varnothing 1/2", cromada, com temporizador, pressmatic, cód.: 00446106, ref.: Docol ou similar. Especificação dos Ambientes BANHEIROS

- Torneira de parede \varnothing 1/2", cromado, ref.: Easy da Lorenzetti ou similar. Especificação para 03 cubas do Ambiente LABORATORIO.

- Bebedouro elétrico 110V, para adulto simples, tampo em aço inoxidável polido, equipado com torneira para copo e absorção direta, capacidade 40L, da Elegê ou similar. Especificação do Ambiente HALL ENTRADA.

- Acabamento e Registros de gaveta, cromado, ref. 1509-MY da Fabrimar ou similar.